



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode

Trg bana Josipa Jelačića 6
HR-44000 Sisak
tel: +385 44 540213, 540204
fax: +385 44 510069
e-mail: zastita-okolisa@smz.hr

KLASA: UP/I-351-02/14-06/09
URBROJ: 2176/01-10-14-04
Sisak, 10. lipnja 2014. godine

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, temeljem članka 29. stavka 2. i članka 30. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13), članka 76. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 96. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09), u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu na zahtjev Petrokemije d.d. tvornice gnojiva, Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina, donosi

R J E Š E N J E

kojim se potvrđuje da planirani zahvat rekonstrukcija postojećeg cjevovoda visokotlačnim cjevovodom od Plinsko-mjerno-regulacione stanice (PMRS) Kutina 1 do redukcijske stanice Petrokemije d.d., koji će se izvoditi na području Grada Kutine u Sisačko-moslavačkoj županiji, neće imati utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te da je prihvatljiv za ekološku mrežu.

O b r a z l o ž e n j e

1. Petrokemija d.d., Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina je 30. travnja 2014. godine podnijela Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije kao nadležnom tijelu, zahtjev za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat rekonstrukcije postojećeg cjevovoda visokotlačnim cjevovodom od Plinsko-mjerno-regulacione stanice (PMRS) Kutina 1 do redukcijske stanice Petrokemije d.d..
2. Predmetni zahvat planira se izvoditi na području Grada Kutine u Sisačko-moslavačkoj županiji, na k.č. br. 9131/2 (PMRS Kutina 1), 9131/1, 9149/10, 9231 (Lateralni kanal), 9360/2, 9383, 9382, 9381, 9380, 9379, 9378, 9377, 9376, 9375, 9374, 9373, 9372/1, 9372/2, 9371, 9370, 9369, 9368/3, 9368/2, 9368/1, 9367, 9366, 9365, 9364, 9363, 9362, 9361, 9360/1, 9359/1 (Put), 9358, 9357, 9356, 9355, 9354/1, 9354/2, 9354/3, 9353 (Put), 9347/1, 9346/1, 9346/2, 9821 (Ulica 1. Maja), 9308/1, 9308/2, 9309, 9310, 9311, 9280/2, 9299, 9300, 9301, 9302/2 (Put), 9254, 9255, 9237/2, 9235, 9236 i 9824 k.o. Kutina, 2473, 2474, 2475, 2512, 2461, 2462, 2510 (Lateralni kanal), 2470 i 2509 k.o. Husain.
3. Svrha zahvata je smanjenje utroška pare 40 bara na postrojenju Amonijak za pogon kompresora 102-J, dovođenjem prirodnog plina na tlaku od 28-50 bara umjesto postojećeg od 8 bara na granici postrojenja za amonijak i eliminacije gubitaka prirodnog plina na cjevovodu od PMRS (Plinska mjerno-regulacijska stanica) Kutina 1 do redukcijske stanice Petrokemije d.d. (S-30) zbog dotrajalosti istog. Magistralnim plinovodom predviđeno je postizanje tlaka u plinoopskrbnom sustavu RH od 75 bara pa je potrebno je i visokotlačni cjevovod za dobavu plina za Petrokemiju projektirati na 75 bara.

4. Planirani zahvat obuhvaća izgradnju novog transportnog sustava plinovoda kao jednu zatvorenu tehnološku cjelinu, sastavljenu od cjevovoda s potrebnom ugrađenom opremom i tehnološkim objektima odnosno točnije:
 - ulazne mjerno redukcijske stanice na PMRS Kutina 1 (IK2),
 - podzemnih i nadzemnih plinovoda različitih nazivnih promjera,
 - kontrolne mjerne stanice za potrebe investitora,
 - redukcijske stanice tlaka plina s plinskim čvorištem,
 - sustava katodne zaštite za zaštitu podzemnog dijela cjevovoda od korozije, i
 - sustava daljinskog nadzora, upravljanja i prikupljanja podataka.
5. Planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, koje je temeljem Uredbe o ekološkoj mreži ("Narodne novine", broj 124/13) određeno kao Područja očuvanja značajnog za ptice (POP): HR1000004 Donja Posavina.
6. Ovaj Upravni odjel zatražio je, te 6. lipnja 2014. godine primio mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode (KLASA:612-07/14-38/245, URBROJ: 366-07-3-14-2 od 02. lipnja 2014. godine) u kojem je navedeno da, obzirom da je zahvat malog obuhvata, te da trasa cjevovoda većim dijelom prati trasu postojećeg plinovoda i prolazi kroz antropogeno izmijenjeno stanište (poljoprivredno zemljište), neće doći do gubitka prirodnih staništa značajnih za održanje populacija ciljnih vrsta ptica, te da se prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja Ekološke mreže, je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, te da nije potrebno provoditi glavnu ocjenu zahvata.

Slijedom navedenoga, doneseno je rješenje kao u izreci.

Pristojba po Tar. br. 1. i Tar. br. 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13) u ukupnom iznosu od 70,00 kuna nalijepljena je i propisno poništena na zahtjevu.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Upravi za zaštitu prirode, u roku od petnaest (15) dana od dana dostave.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije, Trg bana Josipa Jelačića 6 u Sisku, pisano, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno u zapisnik.

Uz žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna po Tar. br. 3. Zakona o upravnim pristojbama.

PROČELNICA

Sandra Mahnik, dr. med. vet.

Dostaviti:

1. Petrokemija d.d. tvornica gnojiva, Aleja Vukovar 4, 44 320 Kutina

Na pozornost:

2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Sektor za planske dokumente i ocjenu prihvatljivosti, Služba za ocjenu prihvatljivosti, Savska cesta 41/20, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode, Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb
4. Predmet

